



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
по делу об административном правонарушении
о назначении административного наказания

"22" июня 2018 г.

г. Тюмень

Я, Государственный инспектор Тюменской области по пожарному надзору заместитель начальника отдела дознания и административной практики УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области Горбачев Григорий Борисович Рассмотрев, 22 июня 2018 г. в помещении УНДиПР по адресу г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72 кабинет 207 постановление заместителя прокурора города Тюмени о возбуждении дела № 29 от 07.06.2018 г. об административном правонарушении и материалы на гр. Марьясова Геннадия Георгиевича родившегося(шуюся) 28.08.1946., г. Мариинск Кемеровской области проживающего(ую) (телефон) Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, дом 77, корп. 3, кв. 14 (8-904-461-92-64) работающего(ую)(должность) Заместитель директора наименование организации, адрес Муниципальное автономное учреждение «Тюменский городской многопрофильный центр», индекс 625039, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 46/2 получающего (ую) заработную плату со слов 54.000 рублей в месяц Документ, удостоверяющий личность паспорт 7104 № 060034 выдан Управлением внутренних дел Калининского округа г. Тюмени, 04.10.2003 г. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда со слов не привлекался Гр. Марьясову Г.Г. разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные п. 4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 25.5, 24.2, 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ). С правами и обязанностями ознакомлен(а):

22.06.2018

(дата, подпись)

Марьясов Геннадий Георгиевич/
(ФИО)

Материалами установлено, что гр. Марьясов Геннадий Георгиевич Являясь: должностным лицом (лицом ответственным за пожарную безопасность) согласно приказа от 29.03.2018г. № 28 в час. мин. "23" мая 2018 г. в(на) здании и помещениях МАУ «ТГМЦ», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 46/2 нарушил(а) (не выполнил(а)) обязательные требования пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а именно:

1. Допустил эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (складское помещение).
Основание: п. 42 «В» Правил противопожарного режима (утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.05.2012 г. № 390).
2. Допустил эксплуатацию здания, в котором горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств (светильников), менее 0,5 м. (подсобное помещение).
Основание: п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.
3. Допустил эксплуатацию здания, в котором в подсобных помещениях, которые находятся у кабинета № 5, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.
Основание: п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А таблица А.4 СП 5.13130.2009.

Являясь: должностным лицом (лицом ответственным за пожарную безопасность) согласно приказа от 29.03.2018г. № 28 в час. мин. "23" мая 2018 г. в(на) здании и помещениях МАУ «ТГМЦ», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 48/3 нарушил(а) (не выполнил(а)) обязательные требования пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а именно:

1. Допустил эксплуатацию здания, в котором над основным выходом световое табло «Выход» находится в не исправном состоянии.
Основание: п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», гл. 6 таб. 1 СП 3.13130.2009, п. 43 Правил противопожарного

режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Ответственность за указанные нарушения предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.7, п. 1 ч. 1 статьи 29.9, статьей 29.10 и ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ и принимая во внимание

наказание, примененное ранее и усранием
нарушение

указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 4.2 п. 1 (раскаяние)) ст. 4.3 п. 1 (продолжение противоправного поведения), ст. 4.3 п. 2 (повторное совершение однородного административного правонарушения).

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Марьясова Геннадия Георгиевича в соответствии с постановлением заместителя прокурора города Тюмени о возбуждении дела № 29 от 07.06.2018 г. об административном правонарушении

(фамилия, имя, отчество или полное наименование лица)

виновным(ой) в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему(ей) наказание в виде предупреждения

(указать размер административного штрафа в соответствии со ст. 3.5. КоАП России)

Разъяснить гражданину(нке) Марьясову Геннадию Георгиевичу что сумма штрафа должна быть перечислена на счет:

УФК по Тюменской области (Главное управление МЧС России по Тюменской области)
р/с 40101810300000010005

банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г. ТЮМЕНЬ

ИНН 7202130510

БИК 047102001

КПП 720301001

Код бюджетной классификации 177 1 16 27000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»».

Наименование платежа: административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

ОКТМО (71701000)

УИН _____

Объявить гражданину (ке) Марьясову Геннадию Георгиевичу, что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток (ст.30.1-30.3 КоАП РФ) со дня вручения или получения постановления в суд, орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу.

Разъяснить гражданину(ке) Марьясову Геннадию Георгиевичу, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо по истечении отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

При неуплате добровольно административный штраф будет взыскан принудительно, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Предупредить, что за неуплату административного штрафа в установленные сроки, при отсутствии документа, в отношении лица, подвергнутому административному наказанию, будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, влечёт административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток).

Квитанцию об уплате штрафа Вы имеете право предоставить в УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области по ул. Максима Горького, 72, каб. 207. Тел. (факс): 8 (3452) 590-213, e-mail: oapid72@mail.ru.

Дело рассмотрено в присутствии _____

Копию постановления получил(а): _____

Постановление принято «22» июня 2018г.

Постановление вступило в силу «__» _____ 20__ г.

Дата выдачи постановления «22» июня 2018г.

Наложенный штраф должником _____ уплачен, квитанция об уплате _____ предоставлена (при направлении постановления пристава).

Срок предъявления постановления к его исполнению: в течение двух лет с момента вступления постановления в законную силу.

(заполняется при направлении на принудительное взыскание)

Государственный инспектор Тюменской области
по пожарному надзору заместитель начальника ОДиАП
УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области


(подпись)

Г.Б. Горбачев
(расшифровка)

Копию постановления получил:

"11" июня 2018 г.

Марьянов Г.И.



Копию квитанции для оплаты штрафа получил:

" " " 2018 г.